dwa pasma okien
- spód na rzędnych
+1.20 i +4,55

daszek z leksanu komorowego na konstrukcji aluminiowej 150x120cm

+0.40

z wpustu dachowego

słup I 160 HEB

RD4 I 160 HEA

słup I 160 HEB

RD5 I 160 HEA

RD1a I 550 PE

słup I 450 PE

RD1b I 550 PE

Słup I 450 PE

szerokość oraz lokalizacja schodów do uzgodnienia z inwestorem

naświetle 150x500

DEX-12

NG5 M25340W

nagrzewnica gazowa

ZG19

przewody powietrzne i spalinowe ze stali nierdzewnej (przewód wyprowadzony ponad dach)

do wywietrzaka dachowego

±0.00 = 224.10

RD2a I 550 PE

RD2b I 550 PE

słup I 450 PE

belka podsuwnicowa

YDY4x16 zab.80A

suwnica 16kW WG-SU3

ZG16

naświetle 150x500

doWD1,3,4 YDYżo3x2,5

D400

przewody powietrzne i spalinowe ze stali nierdzewnej (przewód wyprowadzony ponad dach)

UWAGA: przed wylewaniem posadzek należy ustalić z Inwestorem dokładne usytuowanie podejścia kabli zasilających do maszyn ustawianych w hali produkcyjnej oraz ułożyć rurki z twardego PCV . Także dla innych mediów jeśli konieczne.

istn. słup

istn.

REI60

istniejący dźwig

projektowane drzwi p.poż.EI30

+ 0.40 = 224.50
poziom istniejacej hali

istniejąca ściana hali

ISTNIEJACA HALA PRODUKCYJNA

RD2a.1 I 550 PE

RD2b.1 I 550 PE

NG6 M20340W

RW9

SL-32

DEX-12 nagrzewnica gazowa

dwa pasma okien - spód na rzędnych + 1.20 i + 3.50 spód na rz. +2.80 krątek nawiewnych o wym. 30x20

spadek terenu

projektowana brama p.poż.EI30 przesuwna

HALA PRODUKCYJNA

436.30 pos. betonowa

RD3a I 550 PE

RD3b I 550 PE

ciek odwadniający ACO

pas p.poż.o odporności ogniowej REI 60

EI30

D600

istniejąca ściana hali do demontażu

konstrukcja pod centralę wentylacyjną wg rys.konstrukcyjnego

RD2a.1 I 550 PE

RD2b.1 I 550 PE

REI 120

słup I 450 PE

RW8

rura spustowa systemowego dwodnienia dachu

drzwi komory lakierniczej

drzwi p.poż EI60 130/230

słup I 500PE

słup I 550PE

- 0.28

1/ 03

do centralki GAZEX MD-8.Z w Rgaz w proj. Hali Głównej

zasilanie ze stacji transformatorowej STLMb-6

PLAN INSTALACJI SIŁOWYCH
RZUT PARTERU 1:100

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inż. Tadeusz Lato
Lublin, ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84, 697 707 450

obiekt adres	ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ -B 14,0 Barak 6, 21-002 Jastków			
inwestor adres	SIGMA S.A Barak 6 , 21-002 Jastków			
projektant	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/ PWOE/10		data 11.2016
sprawdzający	inż. Janusz Mieczkowski	235/Lb/76		skala N/D
INSTALACJE ELEKTRYCZNE				nr rys. E-02